

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№ ДС-09 от 26.05.2020

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская художественная школа»

299011 г. Севастополь, ул. Ленина, дом 47



(составлено Союзом «Севастопольская торгово-промышленная палата» в соответствии с методическими рекомендациями «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года N 627; Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309)

2020 год

СОГЛАСОВАНО

Председатель Региональной общественной организации «Ассоциация работающих инвалидов Севастополя»



А.В.Безруков
2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская художественная школа»



А.Н. Бурцев
2020г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № ДС-09 от 26.05.2020
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Адрес объекта: 299011 г. Севастополь, ул. Ленина, дом 47
- 1.2. Наименование предоставляемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых
- 1.3. Сведения об объекте:
 - год постройки 1951г., ввод в эксплуатацию 1951г.
 - встроенное нежилое здание, один этаж с подвальным помещением, площадь 257,3 кв.м, капитальный ремонт не производился. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2020г.
 - встроенное нежилое здание, подвальное помещение, площадь 155,7 кв.м, не отражено в исследовании. Услуги для инвалидов в помещении не оказываются, прием посетителей не осуществляется, работа штатным инвалидом с патологией опорно-двигательного аппарата не проводится.
 - прилегающий земельный участок - отсутствует
- 1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская художественная школа», сокращенное наименование ГБОУДО «СХШ».
- 1.5. Юридический адрес организации (учреждения) 299011 г. Севастополь, ул. Ленина, дом 47
- 1.6. Основание для пользования объектом – оперативное управление в соответствии с актом приема-передачи государственного имущества города Севастополя от 06.10.2015 во исполнение распоряжения Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя от 26.08.2015 № 236 «О включении имущества в Реестр собственности города Севастополя и закреплении на праве оперативного управления за ГБОУДО города Севастополя «Севастопольская художественная школа».
- 1.7. Форма собственности – государственная
- 1.8. Наименование и адрес вышестоящей организации: Главное управление культуры города Севастополя, 299011 г.Севастополь, ул. Терещенко, д. 12

**2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование
- 2.2. Плановая мощность: посещаемость 50 человек в смену, вместимость 50 чел., пропускная способность посетителей 43 чел., сотрудников 7 чел.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети возраста от 6 до 18 лет, взрослые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановок общественного транспорта «Площадь Ушакова»

3.1.1. до остановки № 1 на плане (Приложение № 8)

рейсовые автобусы №№ 2, 12, 17, 20, 22, **92, 94**, 105

маршрутные такси №№ 12, 12а, 13а, 17, 20, 25, 26, 29, 120

троллейбус №**17**

3.1.2. до остановки № 11 на плане (Приложение № 8)

рейсовый автобус № 137

3.1.3. до остановки № 15 на плане (Приложение № 8)

рейсовые автобусы №№ 5, 12, 16, 17, 20, 30, 77, **92, 94**, 107, 109, 195

маршрутные такси №№ 1, 4, 13, 16, 17, 20, 25, 26, 29, 31, 71, 84, 107, 109, 110, 112, 120

троллейбус №**17**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (*да, нет*) да – номера маршрутов выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)

3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта «Площадь Ушакова» № 1 на плане (Приложение № 8) 330 м, время движения пешком 4 мин (Фото № 1-10, 14-16).

3.2.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Площадь Ушакова» № 1 на плане (Приложение № 8) 270 м, время движения пешком 3 мин (Фото № 11-16).

3.2.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Площадь Ушакова» № 1 на плане (Приложение № 8) 43 м, время движения пешком 1 мин (Фото № 15, 16).

Информационное обеспечение на остановочных комплексах неполное, отсутствует расписание движения транспорта (с учетом адаптированного транспорта), наименование конечных пунктов маршрутов посредством информационных табличек или электронных табло. Для инвалидов по зрению не предусмотрены тактильные указатели, содержащие информацию об организации движения на маршруте.

3.2.3. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Часть пути ровная, выложена тротуарной плиткой (Фото № 1-13). На части пути покрытие требует замены, присутствуют выбоины, трещины, разнородные покрытия (Фото № 14-16).

3.2.4 Переходы через проезжие части улиц Большая Морская и Ленина осуществляются через регулируемые наземные пешеходные переходы с помощью табло вызывного пешеходного (Фото № 6, 10). Переходы через проезжие части улиц Шмидта и Советской – нерегулируемые (Фото № 5, 8).

3.2.5 Акустическая и визуальная информация на пути следования к объекту отсутствует. Тактильная представлена выложенной на местах пересечения с проезжей частью неконтрастной тактильной плиткой (Фото № 5-8, 10)

Доступны частично для инвалидов по зрению в связи с отсутствием на остановочных пунктах тактильных указателей, содержащих информацию об организации движения на маршруте (тактильные таблички и стенды с выпуклыми символами или шрифтом Брайля, тактильные поверхности со схемой маршрута), звуковые устройства и инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску в связи с отсутствием подъемного устройства или пандуса на лестницу. **В полной доступности** для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата (в том числе для инвалидов-колясочников), инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту.

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН. Также, жилой дом по ул.Ленина, 47 входит в реестр объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории города Севастополя в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 14.10.2016 № 44856-р Регистрационный № в Реестре 921610514680005. Охранным обязательством собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия «Жилой дом» (ул.Ленина, дом №47), утвержденным приказом Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя от 14 апреля 2017 № 141 (далее – охранный обязательство), установлен запрет на проведение работ, изменяющих облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия. Исходя из этого, рекомендации по управленческим решениям даны с учетом невозможности реконструкции. Работы по обеспечению доступности путем проведения капитального ремонта необходимо проводить в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 20 ноября 2015 г. № 2834 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены. Отсутствует прилегающая территория
2	Сменные кресла-коляски	Не требуется
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены конструкцией здания
4	Поручни	— лестница в здании спуск в подвал (Фото № 36,37,38) предусмотреть установку завершающих горизонтальных частей поручней, установку непрерывного поручня с внутренней стороны лестницы по всей длине; — санузлы - предусмотреть установку поручней в туалетных и умывальных помещениях (Фото № 54-57).
5	Пандусы/сезды	Отсутствуют. Запрет установки охранным обязательством
6	Подъемные платформы	Отсутствуют. Запрет установки охранным обязательством
7	Раздвижные двери	Отсутствует необходимость.
8	Доступные входные группы	- центральный вход (Фото № 18,20) – отсутствует навес, технические решения невозможны в связи с запретом установки охранным обязательством - кнопка вызова персонала расположена на расстоянии менее 0,6м от боковой стены, рекомендовано установка вызывного устройства на расстоянии не менее 0,6м от боковой стены или другой вертикальной поверхности, к примеру, на стене здания
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют (Фото № 54-57) В связи с архитектурно-планировочными решениями здания и нормативами численности обучающихся, реконструкция невозможна. Организовано дистанционное обучение. Рекомендовано разработать отдельный порядок по оказанию услуг для инвалидов, в том числе с применением альтернативных форм обслуживания.
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	- центральный вход (Фото № 18,22,23) ненормативный проход, обеспечение ширины прохода одной створки не менее 0,9м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016) невозможно, запрет охранным обязательством, рекомендовано организация

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
		<p>помощи персонала, использование с двумя открытыми створами</p> <ul style="list-style-type: none"> - ненормативная высота порога (Фото № 22): снижение порога невозможно, запрет охраняемым обязательством; рекомендовано применение дверного пандуса - одиночная ступень (Фото №22), рекомендовано оборудовать съезд с использованием дверного пандуса — лестница в подвальный этаж (служебные помещения, не предназначены для посетителей) (Фото № 36-38) - недостаточная ширина лестничного марша 1,07 м (менее 1,35м), недостаточная ширина лестничной площадки 0,99м (менее ширина марша). В связи с архитектурно-планировочными решениями здания реконструкция невозможна. — ширина дверных проемов варьируется от 0,57м до 0,8м. Рекомендовано использовать двустворчатые двери с постоянным открытием двух створов для обеспечения полной доступности. Для одностворчатых рекомендовано организация помощи персонала — высота порогов варьируется от 0м до 0,18м., для посетителей инвалидов-колясочников рекомендовано организовать помощь персонала
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Присутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации. Рекомендовано установить информирующую табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание, придерживаться п. 6.3.6, 6.5.9 СП 59.13330.2016
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Не требуется Установлена световая система оповещения при эвакуации
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Отсутствуют. Предусмотреть перед входом в здание
15	Пути движения на территории	Не предусмотрены. Прилегающая территория отсутствует
16	Места отдыха	Не предусмотрены. Прилегающая территория отсутствует

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков

в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

В соответствии с п. 2.2 Устава организации дополнительного образования, утвержденного приказом Главного управления культуры и охраны об города Севастополя от 15.12.2014 № 129 (далее-Устава), основной целью деятельности Школы является выявление одарённых детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и воспитания, приобретения ими знаний,

умений и навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

В соответствии с п.4.10 Устава в случае, если число детей, желающих обучаться по соответствующим дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области искусств и образовательным программам дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности превышает число мест, преимущественным правом при зачислении пользуются граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, в том числе дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети - инвалиды с ограниченными возможностями здоровья (при условии отсутствия медицинских противопоказаний для занятий соответствующим видом искусства по состоянию здоровья).

Анализ организационно-правовых документов учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в организации дополнительного образования.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Не организовано. Рекомендовано разработка порядка по оказанию помощи инвалидам на объекте
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Не организовано. Рекомендовано разработка инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников, проведение периодических инструктажей
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Отсутствует. Рекомендовано назначить ответственных сотрудников приказом руководителя
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Не требуется
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Штатным расписанием не предусмотрено
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства не предусмотрены
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организован. В связи с отсутствием в помещении свободного места (коридоров), отсутствием прилегающей территории, нахождении учреждения в центре города, рекомендовано организовать удаленное обслуживание инвалидов, сопровождаемых собакой-проводником
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Не требуется

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован https://сев-художка.рф/
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Штатным расписанием не предусмотрено

6. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				
2	Передвигающиеся на креслах-колясках				X
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		X		
4	с нарушениями зрения				X
5	с нарушениями слуха	X			
6	нарушениями умственного развития	X			

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность
с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016

7. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху (для сопровождающих) Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
1	Территория, прилегающая к зданию	-	-	-	-	-
2	Входы в здание	ВНД	ДЧ	ВНД	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДП	ДП
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ДП	ДП	ДП	ДП
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) места приложения труда	-	ДП	-	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-	ДЧ	-	ДП	ДП
6	Система информации на объекте	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху (для сопровождающих) Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП	ДП

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

8. Управленческое решение

8.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	Зона отсутствует
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) места приложения труда	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

8.2. Состояние доступности объекта и услуг на момент обследования 07 мая 2020г.****

Категория инвалидов	К	О	С	Г	У
Состояние доступности	ВНД	ДЧ	ВНД	ДП	ДП
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ					
1 этап (неотложные работы)	ДУ-пп ДУ-дистант	ДЧ	ДУ-пп	-	-
2 этап (отложенные работы)	-	-	ДЧ	-	-
3 этап (итоговые работы)	-	-	-	-	-

**** - указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: «ДП» доступно полностью; «ДЧ» доступно частично; «ДУ-им» доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; «ДУ-пп» доступно условно с помощью персонала на объекте; «ДУ-дом» доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалидов; «ДУ-дистант» доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; «ВНД» временно недоступно.

8.3. Ожидаемый результат *(по состоянию доступности)* после выполнения работ по адаптации
ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О,С) ДУ-И (К) _____

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

8.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

8.5. Информация размещена *(обновлена)* на Карте доступности субъекта Российской Федерации
дата _____

(наименование сайта, портала)

9. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 17.04.2020,
2. Акта обследования объекта: № 7 от 07.05.2020

СОГЛАСОВАНО

Председатель Региональной общественной организации «Ассоциация работающих инвалидов Севастополя»



А.В.Безруков
2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская художественная школа»



А.Н. Бурцев
2020г.

АНКЕТА от 17.04.2020
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ № ДС-09

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение дополнительного образования
1.2. Полный почтовый адрес объекта: 299011 г. Севастополь, ул. Ленина, дом 47
1.3 Сведения об объекте:
— год постройки 1951г., ввод в эксплуатацию 1951г.
— встроенное нежилое здание, один этаж с подвальным помещением, площадь 257,3 кв.м, капитальный ремонт не производился. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2020г.
— встроенное нежилое здание, подвальное помещение, площадь 155,7 кв.м, не отражено в исследовании. Услуги для инвалидов в помещении не оказываются, прием посетителей не осуществляется, работа штатным инвалидом с патологией опорно-двигательного аппарата не проводится.
— прилегающий земельный участок - отсутствует

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская художественная школа», сокращенное наименование ГБОУДО «СХШ».
1.5. Юридический адрес организации (учреждения) 299011 г. Севастополь, ул. Ленина, дом 47
1.6. Основание для пользования объектом – оперативное управление в соответствии с актом приема-передачи государственного имущества города Севастополя от 06.10.2015 во исполнение распоряжения Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя от 26.08.2015 № 236 «О включении имущества в Реестр собственности города Севастополя и закреплении на праве оперативного управления за ГБОУДО города Севастополя «Севастопольская художественная школа».
1.7. Форма собственности – государственная.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование
2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети возраста от 6 до 18 лет, взрослые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 50 человек в смену, вместимость 50 чел., пропускная способность посетителей 43 чел., сотрудников 7 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида (да, нет) нет

2. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановок общественного транспорта «Площадь Ушакова»

3.1.1. до остановки № 1 на плане (Приложение № 8)

рейсовые автобусы №№ 2, 12, 17, 20, 22, 92, 94, 105

маршрутные такси №№ 12, 12а, 13а, 17, 20, 25, 26, 29, 120

троллейбус №17

3.1.2. до остановки № 11 на плане (Приложение № 8)

рейсовый автобус № 137

3.1.3. до остановки № 15 на плане (Приложение № 8)

рейсовые автобусы №№ 5, 12, 16, 17, 20, 30, 77, 92, 94, 107, 109, 195

маршрутные такси №№ 1, 4, 13, 16, 17, 20, 25, 26, 29, 31, 71, 84, 107, 109, 110, 112, 120

троллейбус №17

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) да – номера маршрутов выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)

3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта «Площадь Ушакова» № 1 на плане (Приложение № 8) 330 м, время движения пешком 4 мин (Фото № 1-10, 14-16).

3.2.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Площадь Ушакова» № 1 на плане (Приложение № 8) 270 м, время движения пешком 3 мин (Фото № 11-16).

3.2.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Площадь Ушакова» № 1 на плане (Приложение № 8) 43 м, время движения пешком 1 мин (Фото № 15, 16).

Информационное обеспечение на остановочных комплексах неполное, отсутствует расписание движения транспорта (с учетом адаптированного транспорта), наименование конечных пунктов маршрутов посредством информационных табличек или электронных табло. Для инвалидов по зрению не предусмотрены тактильные указатели, содержащие информацию об организации движения на маршруте.

3.2.3. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Часть пути ровная, выложена тротуарной плиткой (Фото № 1-13). На части пути покрытие требует замены, присутствуют выбоины, трещины, разнородные покрытия (Фото № 14-16).

3.2.4 Переходы через проезжие части улиц Большая Морская и Ленина осуществляются через регулируемые наземные пешеходные переходы с помощью табло вызывного пешеходного (Фото № 6, 10). Переходы через проезжие части улиц Шмидта и Советской – нерегулируемые (Фото № 5, 8)

3.2.5 Акустическая и визуальная информация на пути следования к объекту отсутствует. Тактильная представлена выложенной на местах пересечения с проезжей частью неконтрастной тактильной плиткой (Фото № 5-8, 10)

Доступны частично для инвалидов по зрению в связи с отсутствием на остановочных пунктах тактильных указателей, содержащих информацию об организации движения на маршруте (тактильные таблички и стенды с выпуклыми символами или шрифтом Брайля, тактильные поверхности со схемой маршрута), звуковые устройства и инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску в связи с отсутствием подъемного устройства или пандуса на лестницу. **В полной доступности** для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата (в том числе для инвалидов-колясочников), инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Севастополя о благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				
2	Передвигающиеся на креслах-колясках				X
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		X		
4	с нарушениями зрения (для сопровождающих)				X
5	с нарушениями слуха	X			
6	нарушениями умственного развития	X			

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016

3. Управленческое решение

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	Зона отсутствует
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) места приложения труда	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя

*** указывается один из вариантов (*вид работ*): не нуждается; ремонт (*текущий, капитальный*); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Региональной общественной организации «Ассоциация работающих инвалидов Севастополя»



А.В.Безруков

2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская художественная школа»



А.Н. Бурцев

2020г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 7 от 07.05.2019
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
к паспорту доступности № ДС-09**

1. Краткая характеристика объекта

- 1.2 Адрес объекта: 299011 г. Севастополь, ул. Ленина, дом 47
- 1.3 Наименование предоставляемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых
- 1.4 Сведения об объекте:
- год постройки 1951г., ввод в эксплуатацию 1951г.
 - встроенное нежилое здание, один этаж с подвальным помещением, площадь 257,3 кв.м, капитальный ремонт не производился. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2020г.
 - встроенное нежилое здание, подвальное помещение, площадь 155,7 кв.м, не отражено в исследовании. Услуги для инвалидов в помещении не оказываются, прием посетителей не осуществляется, работа штатным инвалидом с патологией опорно-двигательного аппарата не проводится.
 - прилегающий земельный участок - отсутствует
- 1.5 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская художественная школа», сокращенное наименование ГБОУДО «СХШ».
- 1.6 Юридический адрес организации (учреждения) 299011 г. Севастополь, ул. Ленина, дом 47
- 1.7 Основание для пользования объектом – оперативное управление в соответствии с актом приема-передачи государственного имущества города Севастополя от 06.10.2015 во исполнение распоряжения Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя от 26.08.2015 № 236 «О включении имущества в Реестр собственности города Севастополя и закреплении на праве оперативного управления за ГБОУДО города Севастополя «Севастопольская художественная школа».
- 1.8 Форма собственности – государственная
- 1.9 Наименование и адрес вышестоящей организации: Главное управление культуры города Севастополя, 299011 г. Севастополь, ул. Терешенко, д. 12

2 Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательное учреждение дополнительного образования

3 Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановок общественного транспорта «Площадь Ушакова»

3.1.1. до остановки № 1 на плане (Приложение № 8)

рейсовые автобусы №№ 2, 12, 17, 20, 22, **92, 94**, 105

маршрутные такси №№ 12, 12а, 13а, 17, 20, 25, 26, 29, 120

троллейбус №**17**

3.1.2. до остановки № 11 на плане (Приложение № 8)

рейсовый автобус № 137

3.1.3. до остановки № 15 на плане (Приложение № 8)

рейсовые автобусы №№ 5, 12, 16, 17, 20, 30, 77, **92, 94**, 107, 109, 195

маршрутные такси №№ 1, 4, 13, 16, 17, 20, 25, 26, 29, 31, 71, 84, 107, 109, 110, 112, 120

троллейбус №**17**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (*да, нет*) да – номера маршрутов выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)

3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта «Площадь Ушакова» № 1 на плане (Приложение № 8) 330 м, время движения пешком 4 мин (Фото № 1-10, 14-16).

3.2.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Площадь Ушакова» № 1 на плане (Приложение № 8) 270 м, время движения пешком 3 мин (Фото № 11-16).

3.2.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Площадь Ушакова» № 1 на плане (Приложение № 8) 43 м, время движения пешком 1 мин (Фото № 15, 16).

Информационное обеспечение на остановочных комплексах неполное, отсутствует расписание движения транспорта (с учетом адаптированного транспорта), наименование конечных пунктов маршрутов посредством информационных табличек или электронных табло. Для инвалидов по зрению не предусмотрены тактильные указатели, содержащие информацию об организации движения на маршруте.

3.2.3. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Часть пути ровная, выложена тротуарной плиткой (Фото № 1-13). На части пути покрытие требует замены, присутствуют выбоины, трещины, разнородные покрытия (Фото № 14-16).

3.2.4 Переходы через проезжие части улиц Большая Морская и Ленина осуществляются через регулируемые наземные пешеходные переходы с помощью табло вызывного пешеходного (Фото № 6, 10). Переходы через проезжие части улиц Шмидта и Советской – нерегулируемые (Фото № 5, 8)

3.2.5 Акустическая и визуальная информация на пути следования к объекту отсутствует. Тактильная представлена выложенной на местах пересечения с проезжей частью неконтрастной тактильной плиткой (Фото № 5-8, 10)

Доступны частично для инвалидов по зрению в связи с отсутствием на остановочных пунктах тактильных указателей, содержащих информацию об организации движения на маршруте (тактильные таблички и стенды с выпуклыми символами или шрифтом Брайля, тактильные поверхности со схемой маршрута), звуковые устройства и инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску в связи с отсутствием подъемного устройства или пандуса на лестницу. В полной доступности для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту.

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН. Также, жилой дом по ул.Ленина, 47 входит в реестр объектов культурного наследия регионального

значения, расположенных на территории города Севастополя в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 14.10.2016 № 44856-р Регистрационный № в Реестре 921610514680005. Охранным обязательством собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия «Жилой дом» (ул.Ленина, дом №47), утвержденным приказом Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя от 14 апреля 2017 № 141 (далее – охранный обязательство), установлен запрет на проведение работ, изменяющих облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия. Исходя из этого, рекомендации по управленческим решениям даны с учетом невозможности реконструкции. Работы по обеспечению доступности путем проведения капитального ремонта необходимо проводить в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 20 ноября 2015 г. № 2834 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены. Отсутствует прилегающая территория
2	Сменные кресла-коляски	Не требуется
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены конструкцией здания
4	Поручни	— лестница в здании спуск в подвал (Фото № 36,37,38) предусмотреть установку завершающих горизонтальных частей поручней, установку непрерывного поручня с внутренней стороны лестницы по всей длине; — санузлы - предусмотреть установку поручней в туалетных и умывальных помещениях (Фото № 54-57).
5	Пандусы/сезды	Отсутствуют. Запрет установки охранным обязательством
6	Подъемные платформы	Отсутствуют. Запрет установки охранным обязательством
7	Раздвижные двери	Отсутствует необходимость.
8	Доступные входные группы	- центральный вход (Фото № 18,20) – отсутствует навес, технические решения невозможны в связи с запретом установки охранным обязательством - кнопка вызова персонала расположена на расстоянии менее 0,6м от боковой стены, рекомендовано установка вызывного устройства на расстоянии не менее 0,6м от боковой стены или другой вертикальной поверхности, к примеру, на стене здания
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют (Фото № 54-57) В связи с архитектурно-планировочными решениями здания и нормативами численности обучающихся, реконструкция невозможна. Организовано дистанционное обучение. Рекомендовано разработать отдельный порядок по оказанию услуг для инвалидов, в том числе с применением альтернативных форм обслуживания.
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	- центральный вход (Фото № 18,22,23) ненормативный проход, обеспечение ширины прохода одной створки не менее 0,9м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016) невозможно, запрет охранным обязательством, рекомендовано организация помощи персонала, использование с двумя открытыми створками - ненормативная высота порога (Фото № 22): снижение порога невозможно, запрет охранным обязательством; рекомендовано применение дверного пандуса

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
		<p>- одиночная ступень (Фото №22), рекомендовано оборудовать съезд с использованием дверного пандуса</p> <p>— лестница в подвальный этаж (служебные помещения, не предназначены для посетителей) (Фото № 36-38)</p> <p>- недостаточная ширина лестничного марша 1,07 м (менее 1,35м), недостаточная ширина лестничной площадки 0,99м (менее ширина марша). В связи с архитектурно-планировочными решениями здания реконструкция невозможна.</p> <p>— ширина дверных проемов варьируется от 0,57м до 0,8м. Рекомендовано использовать двустворчатые двери с постоянным открытием двух створов для обеспечения полной доступности. Для одностворчатых рекомендовано организация помощи персонала</p> <p>— высота порогов варьируется от 0м до 0,18м., для посетителей инвалидов-колясочников рекомендовано организовать помощь персонала</p>
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Присутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации. Рекомендовано установить информирующую табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание, придерживаться п. 6.3.6, 6.5.9 СП 59.13330.2016
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Не требуется Установлена световая система оповещения при эвакуации
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Отсутствуют. Предусмотреть перед входом в здание
15	Пути движения на территории	Не предусмотрены. Прилегающая территория отсутствует
16	Места отдыха	Не предусмотрены. Прилегающая территория отсутствует

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков

в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

В соответствии с п. 2.2 Устава организации дополнительного образования, утвержденного приказом Главного управления культуры и охраны об города Севастополя от 15.12.2014 № 129 (далее-Устава), основной целью деятельности Школы является выявление одарённых детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

В соответствии с п.4.10 Устава в случае, если число детей, желающих обучаться по соответствующим дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области искусств и образовательным программам дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности превышает число мест, преимущественным правом при зачислении пользуются граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, в том числе дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети - инвалиды с ограниченными возможностями здоровья (при условии отсутствия медицинских противопоказаний для занятий соответствующим видом искусства по состоянию здоровья).

Анализ организационно-правовых документов учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в организации дополнительного образования.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Не организовано. Рекомендовано разработка порядка по оказанию помощи инвалидам на объекте
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Не организовано. Рекомендовано разработка инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников, проведение периодических инструктажей
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Отсутствует. Рекомендовано назначить ответственных сотрудников приказом руководителя
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Не требуется
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Штатным расписанием не предусмотрено
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства не предусмотрены
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организован. В связи с отсутствием в помещении свободного места (коридоров), отсутствием прилегающей территории, нахождении учреждения в центре города, рекомендовано организовать удаленное обслуживание инвалидов, сопровождаемых собакой-проводником
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Не требуется
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован https://сев-художка.рф/

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Штатным расписанием не предусмотрено

6. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				
2	Передвигающиеся на креслах-колясках				X
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		X		
4	с нарушениями зрения				X
5	с нарушениями слуха	X			
6	нарушениями умственного развития	X			

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность
с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016

7.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху (для сопровождающих) Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
1	Территория, прилегающая к зданию	-	-	-	-	-
2	Входы в здание	ВНД	ДЧ	ВНД	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДП	ДП
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ДП	ДП	ДП	ДП
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) места приложения труда	-	ДП	-	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-	ДЧ	-	ДП	ДП
6	Система информации на объекте	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху (для сопровождающих) Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП	ДП

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

8. Управленческое решение

8.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	Зона отсутствует
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) места приложения труда	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

8.2. Состояние доступности объекта и услуг на момент обследования 07 мая 2020г.****

Категория инвалидов	К	О	С	Г	У
Состояние доступности	ВНД	ДЧ	ВНД	ДП	ДП
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ					
1 этап (неотложные работы)	ДУ-пп ДУ-дистант	ДЧ	ДУ-пп	-	-
2 этап (отложенные работы)	-	-	ДЧ	-	-
3 этап (итоговые работы)	-	-	-	-	-

**** - указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: «ДП» доступно полностью; «ДЧ» доступно частично; «ДУ-им» доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; «ДУ-пп» доступно условно с помощью персонала на объекте; «ДУ-дом» доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалидов; «ДУ-дистант» доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; «ВНД» временно недоступно.

8.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О,С) ДУ-И (К)

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

8.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

8.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) охраны памятников

8.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) при разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт

8.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта;

8.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

8.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

8.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

8.5. Информация может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ <http://zhit-vmeste.ru/>

Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- | | |
|--|---------|
| 1. Результаты обследования: территории, прилегающей к зданию | на 1 л. |
| 2. входы в здание | на 1 л. |
| 3. путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. зон целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. системы информации на объекте | на 1 л. |
| 7. пути движения к объекту (от остановки транспорта) | на 1 л. |
| 8. План движения от остановочных комплексов | на 1 л. |
| 9. План помещений | на 2 л. |
| 10. Результаты фотофиксации на объекте: 64 фото | на 7 л. |
| 11. Планы эвакуации | на 2 л. |
| 12. План мероприятий (дорожная карта) | на 3 л. |

Руководитель
рабочей группы



Кривошуккая Татьяна
Ивановна

Президент СТШП

Члены рабочей
группы

Линь Дарья
Анатольевна

Эксперт по доступной среде СТШП

Маслова Виктория
Алексеевна

Заведующий хозяйством
ГБОУДО «СХШ»

Твердохлеб Алексей
Дориславович

Главный специалист отдела
организации и проведения
инвентаризации, мониторинга
и обследования имущества ГКУ
«Фонд государственного имущества»