



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ
299007, г. Севастополь, ул. О. Кошевого, 6
телефон: (8692) 65-54-12, 69-02-72; факс: (8692) 65-55-12; e-mail: www.92.mchs.gov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
299011, г. Севастополь, ул. Советская, 61
телефон/факс: (8692) 53-51-80

г. Севастополь
(место составления акта)

«24» апреля 2018 г.
(дата составления акта)
13 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 32

По адресу/адресам: г. Севастополь, ул. Ленина, дом 47.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника управления – начальника отдела государственного пожарного надзора управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Севастополю подполковника внутренней службы Беляева Максима Вячеславовича от «10» апреля 2018 года № 32.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская художественная школа» (сокращенное наименование – ГБОУДО «СХШ»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«19» апреля 2018 г. с 10 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин., продолжительность: 7 часов

«24» апреля 2018 г. с 09 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин., продолжительность: 4 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по г. Севастополю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

10.00 19.04.2018

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

А.А. Бурчиб

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Лашук Сергей Александрович - государственный инспектор г. Севастополя по пожарному надзору, главный специалист территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Севастополю

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Маслова В.А. - завхоз

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

ГБОУДО «СХШ» ул. Ленина, дом 47

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий,

Художественная школа расположена на первом и в цокольном этаже трехэтажного жилого дома, 1951 года постройки, площадью 257,3 и 155,7 м.кв. соответственно. Стены и

их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение).

Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций,

перегородки каменные, перекрытия деревянные, одновременное пребывание не более 50 человек.

степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. При наличии на территории

С первого этажа имеется три эвакуационных выхода, с цокольного один, ведущие

предприятия нескольких зданий - дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий; пожарной

непосредственно наружу. Водоснабжение и отопление центральное, освещение 220В,

опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной

класс функциональной пожарной опасности Ф4.1. Объект защиты оборудован

опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем

автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления

противопожарной защиты)

эвакуацией людей при пожаре, проведена проверка их работоспособности, обеспечен первичными средствами пожаротушения.

Лестничный марш, ведущий из методического фонда, не оборудован поручнями; помещения школы не отделены от жилой части здания противопожарной перегородкой не ниже I-го типа без проемов; выход из подвального этажа не предусмотрен обособленным непосредственно наружу; для помещений складского назначения, расположенных в подвальном этаже не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.

Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя нормы указанного Федерального закона до 01.09.2018 г. не применяются.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушения	Положения (нормативных) правовых актов	Лица, допустившие нарушение
1	2	3	4
1.	-	-	-

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушения	Положения (нормативных) правовых актов	Лица, допустившие нарушение
1.	2	3	4
1.	-	-	-

выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

№ п/п	Характер нарушения	Реквизиты выданных предписаний. Положения (нормативных) правовых актов	Лица, допустившие нарушение
1	2	3	4
1.	-	-	-

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 32/1 от 24.04.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С.А. Лашук



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор ГБОУ ДО СХУ "А.Н. Бурцев"
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» апреля 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)