



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

299007, г. Севастополь, ул. О. Кошевого, 6

телефон: (8692) 65-54-12, 69-02-72; факс: (8692) 65-55-12; e-mail: www.92.mchs.gov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

299011, г. Севастополь, ул. Советская, 61

телефон/факс: (8692) 53-51-80

Предписание № 32/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования города Севастополя
«Севастопольская художественная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника управления – начальника отдела государственного пожарного надзора управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Севастополю подполковника внутренней службы Беляева Максима Вячеславовича от «10» апреля 2018 года № 32, ст.ст. 6; 6.1 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «19» по «24» апреля 2018 г. государственным инспектором г. Севастополя по пожарному надзору – главным специалистом территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Севастополю майором внутренней службы Лашук Сергеем Александровичем проведена внеплановая, выездная проверка Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская художественная школа» по адресу: г. Севастополь ул. Ленина, дом 47.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с завхоз Маслова В.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Лестничный марш, ведущий из методического фонда, оборудовать поручнями.	(Основание: СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 8.1.2)	01.07.2019г.	
2.	Отделить помещения школы от жилой части здания противопожарной перегородкой не ниже I-го типа без проемов.	(Основание: СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.7)	01.07.2019г.	
3.	Выход из подвального этажа предусмотреть обособленным непосредственно наружу, отделенным на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой I-го типа.	(Основание: СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 8.1.6)	01.07.2019г.	
4.	Для помещений складского назначения, расположенных в подвальном этаже провести	(Основание: СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и	01.07.2019г.	

